

入札説明書等の質問に対する回答

業務名	愛媛県立東温高等学校グラウンド照明設備の製造		
質 問			回 答
質問 番号	図面・設計書番号	質 問 内 容	
1		想定されているLED照明器具に電源別置型と電源内蔵型が混在しているが、照明器具の明るさ・角度等が同等品であればどちらかに統一しても問題ないか。	グラウンド照度が維持できるのであれば、どちらかに統一しても問題はない。 ただし、配線等の費用も含めて応札すること。